

ลำดับ	รายละเอียดคำถาม	คำตอบ
1	<p>แบบแสดงรายละเอียดและเอกสารแนบส่วนใหญ่ แต่ละป้ายข้อมูลวัตถุดิบไม่ตรงกัน เช่น ป้าย EXT-01 ในส่วนของแท่นคอนกรีตขัดมัน</p> <p>- สเป็คในแบบคือ</p> <p>แท่นคอนกรีตขัดมัน ฝักรูเหล็กเพลทขนาด8x8นิ้ว หนา5มม. โพล์เหล็ก 10 ซม. รอกเชื่อมโครงกล่องเหล็ก ปิดหน้าสติกเกอร์ 3M ทึบแสง สีเขียวดิน</p> <p>- สเป็คในเอกสารแนบคือ</p> <p>แท่นคอนกรีตขัดมัน ฝักรูเหล็กรุ่นF114x2000x220 cm. 3 ต้น</p> <p>เชื่อมโครงกล่องเหล็ก ปิดหน้าสติกเกอร์ 3M ทึบแสง สีเขียวดิน</p>	<p>แบบแสดงรายละเอียดให้ยึดตามเอกสารแนบ</p> <p>ป้ายที่ต้องมีการฝักรูเหล็ก</p> <p>คือป้าย EXT-01 ,EXT-02 ,EXT-03 ,EXT-08 ,EXT-12</p>
2	<p>INT-20A,20B / เอกสารแนบ จำนวนตามBOQ คือจำนวนรวม ซึ่งในแบบมีสองขนาดเล็ก-ใหญ่ อยากทราบว่าแต่ละขนาดมีจำนวนกี่ป้าย ตามสเปคต้องการใช้ สติกเกอร์สะท้อนแสงทั้งหมดหรือใช้การพิมพ์digital inkjet ตามเอกสารแนบรายละเอียดเรื่องสีต่างกัน</p>	<p>จำนวน INT-20A = 89 ป้าย</p> <p>จำนวน INT-20B = 1,247 ป้าย</p> <p>รายละเอียดทั้งหมดใช้สติกเกอร์สะท้อนแสง ยึดเอกสารแนบ</p>
3	<p>แบบงานส่วนใหญ่ที่เป็น Attach_TOR สเปคไม่ตรงกับแบบขยายเอกสารแนบ ต้องยึดแบบงานไหนเป็นหลักในการคำนวณวัตถุดิบ</p>	<p>ให้ถือสเปคที่ครอบคลุมกว่าเป็นหลัก</p>
4	<p>แบบแสดงรายละเอียดอาคารจอดรถ D ไม่มีเอกสารแนบใช้หรือไม่</p>	<p>ดูรายละเอียดตามชื่อไฟล์</p> <p>แบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ์+อาคาร+Depot</p>